

Contatori approvati da Unareti SpA

Marca	Modello
CEWE	Prometer W e R
Elster	A1700
	A1700i
ISKRAMECO	TE851
	MT831
	MT851
	MT860
	MT861
	MT880
DPEE	TH40
	TH40C
ITRON	SL7000
LANDIS + GYR	ZMD 310
	ZMD 405
	ZMD 410

Nel caso il misuratore venga acquistato dal Produttore/Cliente è necessario che la scelta della corretta versione hardware e software di ogni tipologia di contatore venga concordata preventivamente con Unareti.

I misuratori dovranno, in questo caso, essere acquistati con modem di trasmissione dati il cui tipo deve essere concordato preventivamente con Unareti. Il modem dovrà rispettare i seguenti requisiti:

Velocità di trasmissione dati 9600 bit/5
Protocollo di comunicazione V110 o V32
Rete di trasmissione dati GSM, GPRS o PSTN

I contatori indicati sono telegestibili dai sistemi centrali di acquisizione dati e di validazione di Unareti.

Occorre inoltre tenere presente che i contatori statici, per loro natura, consentono la programmazione di diversi parametri; la definizione dei parametri e la loro programmazione dovrà essere concordata con Unareti prima della messa in funzione dell'impianto.

All'atto della messa in funzione dell'impianto dovranno essere concordate con Unareti le modalità di prova di colloquio tra i misuratori ed il centro di telegestione.

Solo a seguito dell'effettuazione delle prove di telelettura/telegestione con esito positivo certificato da Unareti, l'impianto potrà essere accettato ed esercito dal sistema di telegestione di Unareti.